314-0192
茨城県鹿島郡神栖町大字溝口 4991-5

受付 No.　03-TA-523
受付年月日　平成 15 年　8 月　4 日
報告年月日　平成 15 年　8 月　6 日

神栖町役場　環境課　様

厚生労働大臣指定検査機関（水道
(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査

水　質　検　査　成　績　書

試料種類	浄水器性能試験	採水日時	平成 15 年　8 月　4 日
採水場所	（原水）	気温（℃）	
		水温（℃）	
採水者名		残留塩素(mg/l)	
検査方法	「水質基準に関する省令（平成4年厚生労働省令第69号）」		
付記事項		検査項目数	1　項目

検　査　項　目	単　位	検　査　結　果	水質基準
ヒ素	mg/l	0.21	0.01以下
―　以下余白　―			

基準値の 21 倍のヒ素が確認された
神栖町郊外の井戸水が原水です。

試験検査責任者	技術部長　茅根　志信